



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HX37.B.00020/20

Серия **RU** № **0170165**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью "СертПромЭксперт".
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 105120, РОССИЯ, г. Москва, ул Сыромятническая Ниж., д. 11, стр. 52, этаж 3, пом. I, комн. 7, телефон: +74953906318, адрес электронной почты: sertpromexpert@mail.ru; info@sertpromexpert.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10HX37, дата регистрации 06.10.2017 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Монэл". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Вологодская область, 160014, город Вологда, улица Саммера, дом 70, основной государственный регистрационный номер: 1053500044586, номер телефона: +78172272949, адрес электронной почты: monel-89@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Монэл". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Вологодская область, 160014, город Вологда, улица Саммера, дом 70

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, номинальным сечением от 1,5 кв. мм до 50 кв. мм, включая холодостойкое и тропическое исполнение, модель: ВВГнг(A)-LS, ВВГ-Пнг(A)-LS, ВВГнг(A)-LS-ХЛ, ВВГ-Пнг(A)-LS-ХЛ, ВВГнг(A)-FRLS, ВВГ-Пнг(A)-FRLS, ВВГнг(A)-FRLS-ХЛ, ВВГ-Пнг(A)-FRLS-ХЛ, ВВГнг(A)-LSLTx, ВВГ-Пнг(A)-LSLTx, ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(A)-FRLSLTx, ВБШвнг(A)-LS, ВБШвнг(A)-LS-ХЛ, ВБШвнг(A)-FRLS, ВБШвнг(A)-FRLS-ХЛ, ВБШвнг(A)-LSLTx, ВБШвнг(A)-FRLSLTx, ППГнг(A)-HF, ППГ-Пнг(A)-HF, ППГнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-FRHF
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-001-75138986-2020 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66 и 1 кВ. Технические условия». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 3026-ЭП от 30.04.2020 года, выданного Испытательным центром Товарищества с ограниченной ответственностью "Гылыми-Зерттеу Орталыгы "Алматы-Стандарт", аттестат аккредитации KZ.И.02.0102, Протокола испытаний № 3027-ЭП от 30.04.2020 года, выданного Испытательным центром Товарищества с ограниченной "Гылыми-Зерттеу Орталыгы "Алматы-Стандарт", аттестат аккредитации KZ.И.02.0102. Акта анализа состояния производства № 41 от 26.03.2020 года. Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия". Срок службы, срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию. Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования". Маркирование продукции производится Единым знаком обращения на рынке Евразийского экономического союза на щеке барабана или ярлыке, прикрепленном к барабану или бухте, на кабеле и в сопроводительной документации

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.05.2020 **ПО** 29.05.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Данилова Дорина Ирековна (Ф.И.О.)

Жиров Андрей Васильевич (Ф.И.О.)